



2008年3月2日

3月1日発生 of フッ化水素ガス漏れの件

昨日夕方、ステラケミファ株式会社三宅工場（堺市堺区）におきまして、フッ化水素ガス漏れの事故が発生いたしました。近隣の昭和電工株式会社様および地域住民の皆様にご不安をお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます。

ガス漏れの原因等は、現在調査中ではありますが、発生状況の概要につきまして、次のごとお知らせいたします。

<発生状況の概要>

3月1日15時50分に送電所からの電力が瞬間的な電圧低下により、三宅工場の半導体・液晶用高純度フッ化水素酸製造設備からフッ化水素ガスが同設備建屋外に漏れました。

屋外に飛散したフッ化水素ガスは、同工場東隣の昭和電工株式会社堺事業所様敷地内に流れたため、社員の皆様が目や喉に痛みを訴えられ、念のため、病院で目と呼吸器系の検査を行っていただきましたが、結果は全員異常なしとのご連絡をいただいております。

なお、関係各位におかれましては、ご心配をお掛けいたしますが、現在、原因等を調査中でございますので、詳細につきましては、順次ご報告申し上げます。

以上